

OBSAŚNIENIA

- projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- projektowana instalacja cyrkulacyjnej ciepłej wody
- projektowana instalacja cyrkulacyjnej ciepłej wody
- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody zimnej do zasilania zestawu hydroforowego
- istniejący kanał instalacyjny sieci co + c.w.u

W4 —pion instalacji wodociągowej

H2 —pion instalacji hydrantów p.poz

—pion instalacyjny idący do góry

—zawór instalacyjny idący w dół

—zawór kulowy przelotowy odcinający z kurkiem spustowym

—zawór kulowy przelotowy odcinający

—zawór cyrkulacyjny z funkcją autom. przegrzewu typ MTCV wersja B firmy Danfoss

HA —przerwywacz próżni kl. HA

Zzt15 —zawór ze złączką do węża DN15

ZzwHA15—zawór zwrotny klasy HA

zwm —zmywarka

w.z. 20x1,9 —opis średnic wody zimnej

w.c. 32x2,9 —opis średnic wody ciepłej

cyrk.25x2,3 —opis średnic wody cyrkulacyjnej

w.h. ø50 st.oc.

—projektowany hydrant HP-25

—przejście przeciwpożarowe

ppoz.

UWAGI:

- wszystkie wymiary i lokalizacje pionów kanalizacyjnych należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót instalacyjnych
- w celu uniknięcia kolizji instalacji podłostopowych wykonawca powinien uwzględnić wszystkie trasy i skorynować je w trakcie realizacji

Wszystkie rzędne podano względem ± 0.0 budynku
± 0.00= 8.11 n.p.w.

PROJEKTY BRANŻOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

H2
Małgorzata Hapach architekt
ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567

Projekt wykonawczy rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku hoteliku na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzina Warszawa przy ul. Starej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

S	Instalacja wodna - rzut piętra	skala 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Beata Lipowska	data 12.2016
Instalacje sanitarne	nr upr. 226/99	podpis
Investor	CWR Rodzina Warszawa ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	nr upr. IS-04